

## 22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.4.7-005

**Tanımı** 17.5 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	4553,32	2412,11	467,58
2017	3962,00	2133,00	414,00
2014	2988,00	1394,00	268,00
2015	3093,00	1550,00	299,00
2019	6000,98	3156,42	611,19
2020	6343,31	3307,55	641,80
2008	0,00	0,00	0,00
2021	7669,93	3612,93	702,75
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	40276,43	9885,93	1900,46
2022-1	18218,01	5722,44	1106,06
2011	0,00	0,00	0,00
2013	2670,00	1257,00	242,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	3579,00	1983,00	385,00

## 22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşğıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- kablo bağlantı düzeneđi,
- ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
- termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diđer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.