

32.14.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.1-001

Tanımı 3x25ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	853,26	99,46	59,09
2023-2	527,28	56,52	33,81
2023-1	527,28	56,52	33,81
2022-3	338,05	32,10	19,19
2022-2	338,05	32,10	19,19
2022-1	338,05	32,10	19,19
2021	117,17	19,78	11,97
2020	92,76	17,82	10,73
2019	78,32	16,74	10,03
2018	60,01	12,55	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.