43.507.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.507.1306** **(36.104106/10)**
Tanımı	Çapı 90 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	956,75	0,00	0,00
2023-2	832,00	0,00	0,00
2023-1	554,63	0,00	0,00
2022-3	384,63	0,00	0,00
2022-2	384,63	0,00	0,00
2022-1	280,50	0,00	0,00
2021	110,00	0,00	0,00
2020	91,63	0,00	0,00
2019	62,69	0,00	0,00
2018	36,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø50 - Ø800 mm, 4 - 10 atü PE100 boru flanş adaptörleri ile 304 kalite paslanmaz çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, çelik flanşın boru flanş adaptörüne takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında PE100 boru flanş adaptörlerine 304 kalite çelik flanşların takılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (PE100 boru flanş adaptörü ve çelik flanş bedeli ile flanşlı baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), çapı Ø50 - Ø800 mm, 4 - 10 atü, PE100 flanş adaptörlerine 304 kalite paslanmaz çelik flanşların takılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:
Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, 4 - 10 atü, PE100 flanş adaptörlerine 304 kalite çelik flanş takılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Not:
1) Boru ucuna kaynakla eklenmiş iki flanş parçasının, flanşlı baş bağlama bedeli ayrıca ödenir.
2) Ø600 mm'ye kadar çaplarda düz flanş parçası,
   Ø600 mm'den büyük çaplarda boyunlu flanş parçası kullanılmalıdır.
3) Bu fiyat su altında döşenen PE100 boruların flanş adaptörlerinın çelik flanş parçaları için uygulanır.
4) İç çap; flanş parçasına ait iç çap ölçüsünü, boruya ait dış çap ölçüsünü ifade etmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.507.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.