

## 05.5.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.5.2

**Tanımı** Muhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli galvanizli demir konstrüksiyon

**Birimi** kg

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	9,58	7,98	1,98
2013	8,08	6,68	1,65
2014	8,92	7,39	1,83
2016	10,66	9,16	2,47
2017	12,69	10,57	2,70
2018	15,69	12,90	3,10
2021	29,74	23,43	4,89
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	57,55	41,04	7,83
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	108,77	75,99	13,54
2019	22,41	18,20	4,12
2020	24,96	20,24	4,40

## 05.5.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafıta profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler.
- b) Montaj: Teçhizatın montajı için gerekli demir malzemenin kesilip delinmesi, kaynak yapılması, çapakların ve demir yüzeyinin temizlenmesi, şartnamesine ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvanizli cıvata, somunca rondela ile teçhizatın zemine veya duvara montajı. Montaj işçiliğinde kullanılan galvanizli cıvata, somun, rondela ve kancalar, çimento, kum, beton kırma, duvar delme, betonlama vs. her türlü-malzeme ve işçiliđi montaj bedeline dahildir. Montaj için ödeme sadece imal edilmiş galvanizli demir konstrüksiyonun siyah metrik ağırlığına göre yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.5.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.