

32.34.9-093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.34.9-093
Tanımı	10kV, 3x150s/25 mm ² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2146,23	1199,63	0,00
2023-2	1219,10	700,07	0,00
2023-1	1219,10	700,07	0,00
2022-3	686,30	405,21	0,00
2022-2	686,30	405,21	0,00
2022-1	686,30	405,21	0,00
2021	381,13	257,79	0,00
2020	331,31	235,73	0,00
2019	308,46	224,78	0,00
2018	239,38	172,18	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.9-093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.