

22.5.1.02-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.5.1.02-002

Tanımı 7.2-17.5kV, 630 kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) Tip 1B (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+1 Kesici+Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	59286,00	5220,00	3319,00
2015	69607,00	6443,00	4171,00
2016	76317,00	8247,00	5545,00
2014	67585,00	5778,00	3705,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	83664,00	8856,00	5938,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	97593,88	9988,32	6679,91
2019	131239,34	13038,12	8696,98
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	146457,51	13672,36	9096,45
2021	164256,96	14950,16	9920,87
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1052951,32	40604,62	26791,60
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	428178,80	23497,64	15552,62
2004	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.1.02-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple, bina Şartnamede belirtilen bütün malzemeler (Akü-redresör ve arıza göstergesi dahil) fiyata dahildir.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.1.02-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.