

## 11.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1-004

**Tanımı** 17.5kV (Epoksi, A Kat.375 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	45,41	22,95	9,23
2015	56,28	28,33	11,39
2016	68,96	36,26	14,58
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	74,74	38,94	15,65
2003	0,00	0,00	0,00
2014	51,25	25,40	10,21
2018	84,49	43,92	17,64
2010	0,00	0,00	0,00
2019	109,09	57,34	23,02
2022-1	266,49	103,35	41,44
2008	0,00	0,00	0,00
2020	108,58	60,13	24,13
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	543,05	178,67	71,79
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	128,81	65,75	26,37

## 11.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.