

11.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1-008

Tanımı 7.2kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	246,66	83,52	33,69
2012	0,00	0,00	0,00
2019	98,05	46,30	18,64
2017	67,23	31,43	12,64
2006	0,00	0,00	0,00
2013	40,98	18,52	7,45
2016	61,96	29,26	11,76
2010	0,00	0,00	0,00
2020	97,02	48,57	19,57
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	508,60	144,22	58,25
2015	50,81	22,86	9,19
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	116,18	53,12	21,42
2018	76,03	35,46	14,27
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	46,35	20,50	8,24

11.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.