

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.6.1-002
Tanımı	K3 (Sis Tipi) H.H. Zincir İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1487,71	156,91	63,27
2023-2	827,35	88,63	35,66
2023-1	827,35	88,63	35,66
2022-3	422,22	50,14	20,28
2022-2	422,22	50,14	20,28
2022-1	422,22	50,14	20,28
2021	193,88	30,64	12,36
2020	138,29	27,60	11,13
2019	144,13	25,89	10,44
2018	110,49	19,34	7,79

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 11.6.a.'daki şartlarla. Sis tiplerinde yüzeysel kaçak yolu mesafesi UF 60 BL için 432 mm. ve UF 100 BL için 432 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.