

## 11.6.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Poz No  | 11.6.2-001                     |
| Tanımı  | L40 Çubuk İzolatör (L= 800 mm) |
| Birimi  | Adet                           |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]   |
| Fasikül | 2. Bölge (2024 ve Öncesi)      |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1367,14      | 74,58         | 30,41           |
| 2023-2 | 742,33       | 42,12         | 17,11           |
| 2023-1 | 742,33       | 42,12         | 17,11           |
| 2022-3 | 337,26       | 23,76         | 9,74            |
| 2022-2 | 337,26       | 23,76         | 9,74            |
| 2022-1 | 337,26       | 23,76         | 9,74            |
| 2021   | 135,72       | 14,55         | 5,92            |
| 2020   | 107,01       | 13,10         | 5,32            |
| 2019   | 94,53        | 12,30         | 4,99            |
| 2018   | 76,33        | 9,19          | 3,71            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 11.6.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafa İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemedен (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

## 11.6.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.