

## 11.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1-012

**Tanımı** 36kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	142,63	54,57	21,93
2015	105,42	39,70	15,96
2016	127,69	50,82	20,43
2019	207,65	80,33	32,26
2013	84,98	32,16	12,93
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	546,07	144,75	58,07
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1146,46	250,08	100,50
2008	0,00	0,00	0,00
2014	96,39	35,61	14,31
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	203,43	84,24	33,82
2006	0,00	0,00	0,00
2018	161,35	61,54	24,72
2021	247,22	92,10	36,96

## 11.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.