

## 32.31.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.31.2-004

**Tanımı** 1x95 s/16 mm<sup>2</sup>, 20.3/35 kV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	352,94	241,23	0,00
2017	377,02	259,06	0,00
2018	459,59	321,43	0,00
2019	591,67	419,62	0,00
2020	636,59	440,07	0,00
2021	734,82	481,24	0,00
2022-1	1334,38	756,45	0,00
2022-2	1334,38	756,45	0,00
2022-3	1334,38	756,45	0,00
2023-1	2373,80	1306,67	0,00
2023-2	2373,80	1306,67	0,00
2024	3781,74	2239,06	0,00

## 32.31.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.31.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.