

32.14.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.1-008

Tanımı 3x185ş/25 mm², 5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	2809,11	177,65	98,13
2023-2	1744,35	100,94	56,48
2023-1	1744,35	100,94	56,48
2022-3	1125,90	57,84	32,25
2022-2	1125,90	57,84	32,25
2022-1	1125,90	57,84	32,25
2021	375,43	35,45	20,22
2020	293,94	32,33	18,30
2019	245,69	30,71	17,26
2018	188,83	23,14	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.