

32.34.13-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.13-017

Tanımı 15kV, 3x185s/25 mm² E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	206,87	128,71	0,00
2014	238,75	142,48	0,00
2015	256,08	158,87	0,00
2016	307,41	203,36	0,00
2017	328,27	218,38	0,00
2018	375,01	246,31	0,00
2019	481,79	321,52	0,00
2020	520,23	337,16	0,00
2021	604,91	368,68	0,00
2022-1	1117,84	579,47	0,00
2022-2	1117,84	579,47	0,00
2022-3	1117,84	579,47	0,00
2023-1	1995,33	1001,24	0,00
2023-2	1995,33	1001,24	0,00
2024	3528,67	1715,64	0,00

32.34.13-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.13-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.