

32.34.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.14-015
Tanımı	35kV, 3x185s/25 mm ² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	270,80	155,55	0,00
2014	314,14	172,19	0,00
2015	335,32	191,99	0,00
2016	399,18	245,75	0,00
2017	425,93	263,91	0,00
2018	487,42	297,67	0,00
2019	624,88	388,57	0,00
2020	677,41	407,50	0,00
2021	793,89	445,60	0,00
2022-1	1494,17	700,40	0,00
2022-2	1494,17	700,40	0,00
2022-3	1494,17	700,40	0,00
2023-1	2675,72	1210,04	0,00
2023-2	2675,72	1210,04	0,00
2024	4746,57	2073,46	0,00

32.34.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.