

32.34.14-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.14-016

Tanımı 35kV, 3x240s/25 mm² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	292,08	164,43	0,00
2014	339,24	182,02	0,00
2015	361,70	202,95	0,00
2016	429,72	259,78	0,00
2017	458,43	278,98	0,00
2018	524,84	314,67	0,00
2019	672,50	410,77	0,00
2020	729,73	430,78	0,00
2021	856,83	471,07	0,00
2022-1	1619,61	740,44	0,00
2022-2	1619,61	740,44	0,00
2022-3	1619,61	740,44	0,00
2023-1	2902,74	1279,38	0,00
2023-2	2902,74	1279,38	0,00
2024	5153,02	2192,33	0,00

32.34.14-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.14-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.