

25.20-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.20-006
Tanımı	Fotoselli Tip 3x60A Sokok Lambası Zaman Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3489,86	2963,78	992,61
2023-2	2020,22	1729,98	579,41
2023-1	2020,22	1729,98	579,41
2022-3	1161,15	1001,38	335,47
2022-2	1161,15	1001,38	335,47
2022-1	1161,15	1001,38	335,47
2021	704,46	637,27	213,49
2020	631,97	582,71	195,21
2019	601,77	555,61	186,13
2018	458,59	425,65	142,59

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.20-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

25.20-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.