

## 22.4.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.4.11-004

**Tanımı** 12 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	3730,00	1554,00	299,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	7178,50	3165,87	611,19
2022-1	23371,83	5745,20	1106,06
2014	3646,00	1399,00	268,00
2013	3253,00	1262,00	242,00
2016	4240,00	1989,00	385,00
2017	4717,00	2138,00	414,00
2018	5439,00	2418,55	467,58
2020	7600,89	3318,56	641,80
2023-1	52802,56	9932,79	1900,46
2021	9349,09	3626,16	702,75

## 22.4.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

## 22.4.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.