

22.4.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-006
Tanımı	17.5 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	7600,89	3318,56	641,80
2014	3646,00	1399,00	268,00
2023-1	52802,56	9932,79	1900,46
2016	4240,00	1989,00	385,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	3730,00	1554,00	299,00
2022-1	23371,83	5745,20	1106,06
2013	3253,00	1262,00	242,00
2018	5439,00	2418,55	467,58
2019	7178,50	3165,87	611,19
2017	4717,00	2138,00	414,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	9349,09	3626,16	702,75

22.4.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.