

22.4.13-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.13-003

Tanımı 12 kV, 630A, 16kA Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	5287,00	1568,00	299,00
2016	5850,00	2002,00	385,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	10659,08	3339,22	641,80
2011	0,00	0,00	0,00
2018	7599,95	2437,04	467,58
2017	6563,00	2154,00	414,00
2014	5252,00	1412,00	268,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	35916,13	5786,63	1106,06
2004	0,00	0,00	0,00
2021	13425,06	3642,76	702,75
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	4678,00	1274,00	242,00
2019	10049,17	3190,31	611,19
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	83296,54	10018,52	1900,46

22.4.13-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - yük ayırıcısı
 - çıkış baralarını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
 - çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
 - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
 - mimik diyagram,
 - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
 - termostat kontrollü ısıtıcı Yük ayırıcılı bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.