

32.14.5-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.5-005

Tanımı 3x95ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1892,02	179,20	101,83
2023-2	1171,68	101,99	58,58
2023-1	1171,68	101,99	58,58
2022-3	753,54	58,34	33,56
2022-2	753,54	58,34	33,56
2022-1	753,54	58,34	33,56
2021	257,17	35,88	21,03
2020	202,88	32,60	18,95
2019	170,79	30,86	17,80
2018	131,08	23,23	13,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.5-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.5-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.