

32.14.3-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.3-005

Tanımı 3x95ş/16 mm², 5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	479,21	166,73	95,04
2023-2	289,97	94,82	54,71
2023-1	289,97	94,82	54,71
2022-3	162,69	54,10	31,19
2022-2	162,69	54,10	31,19
2022-1	162,69	54,10	31,19
2021	67,81	33,24	19,59
2020	58,38	30,18	17,61
2019	54,06	28,53	16,51
2018	41,14	21,46	12,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.3-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.3-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.