

32.14.7-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.7-011

Tanımı 3x400ş/35 mm², 8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1390,86	328,48	173,09
2023-2	850,73	187,25	100,54
2023-1	850,73	187,25	100,54
2022-3	476,77	107,59	57,70
2022-2	476,77	107,59	57,70
2022-1	476,77	107,59	57,70
2021	183,64	66,12	36,63
2020	156,42	60,55	33,15
2019	144,53	57,74	31,29
2018	110,54	43,65	23,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.7-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.7-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.