

32.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-002

Tanımı 1x35ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	331,29	98,61	61,03
2023-2	201,27	55,96	34,75
2023-1	201,27	55,96	34,75
2022-3	125,97	31,53	19,66
2022-2	125,97	31,53	19,66
2022-1	125,97	31,53	19,66
2021	49,55	19,49	12,20
2020	40,54	17,41	10,88
2019	35,21	16,20	10,12
2018	26,75	12,10	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.