

32.30.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.30.1-017
Tanımı	15kV, 3x185s/25 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8556,74	3864,67	0,00
2023-2	4074,27	2255,36	0,00
2023-1	4074,27	2255,36	0,00
2022-3	2290,51	1305,44	0,00
2022-2	2290,51	1305,44	0,00
2022-1	2290,51	1305,44	0,00
2021	1262,76	830,53	0,00
2020	1094,46	759,50	0,00
2019	1017,49	724,23	0,00
2018	967,67	554,79	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.30.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.