

32.14.6-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.6-021

Tanımı 3x300ş/25 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1087,74	292,39	155,99
2023-2	663,25	166,54	90,38
2023-1	663,25	166,54	90,38
2022-3	372,01	95,62	51,85
2022-2	372,01	95,62	51,85
2022-1	372,01	95,62	51,85
2021	146,69	58,71	32,79
2020	125,49	53,72	29,69
2019	116,16	51,19	28,03
2018	88,76	38,68	21,29

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.6-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.6-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.