

### 32.14.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.2-010

**Tanımı** 1x300ş/25 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 363,96       | 132,31        | 77,79           |
| 2023-2 | 219,58       | 74,91         | 44,41           |
| 2023-1 | 219,58       | 74,91         | 44,41           |
| 2022-3 | 123,05       | 42,55         | 25,15           |
| 2022-2 | 123,05       | 42,55         | 25,15           |
| 2022-1 | 123,05       | 42,55         | 25,15           |
| 2021   | 51,67        | 26,05         | 15,65           |
| 2020   | 44,43        | 23,53         | 14,00           |
| 2019   | 41,06        | 22,14         | 13,06           |
| 2018   | 31,16        | 16,57         | 9,78            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.14.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.