

32.14.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.2-011

Tanımı 1x400ş/35 mm², 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	425,87	140,84	82,20
2023-2	257,67	79,66	46,91
2023-1	257,67	79,66	46,91
2022-3	144,33	45,28	26,56
2022-2	144,33	45,28	26,56
2022-1	144,33	45,28	26,56
2021	59,20	27,67	16,52
2020	50,74	25,02	14,77
2019	46,85	23,57	13,78
2018	35,60	17,65	10,32

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.