

32.14.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.2-012

Tanımı 3x25ş/16 mm², 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	266,35	129,30	76,82
2023-2	159,06	73,47	43,95
2023-1	159,06	73,47	43,95
2022-3	89,31	41,68	25,10
2022-2	89,31	41,68	25,10
2022-1	89,31	41,68	25,10
2021	40,86	25,70	15,64
2020	35,52	23,15	14,00
2019	32,94	21,74	13,08
2018	24,93	16,30	9,81

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.