

32.14.6-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.6-011

Tanımı 1x400ş/35 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	445,46	142,60	82,59
2023-2	269,89	80,75	47,20
2023-1	269,89	80,75	47,20
2022-3	151,18	45,94	26,76
2022-2	151,18	45,94	26,76
2022-1	151,18	45,94	26,76
2021	61,61	28,11	16,67
2020	52,77	25,44	14,93
2019	48,72	23,98	13,94
2018	37,04	17,97	10,46

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.6-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.6-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.