

32.34.16-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.34.16-008
Tanımı	15kV, 1x185s/25 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3056,41	284,62	0,00
2023-2	2012,42	166,07	0,00
2023-1	2012,42	166,07	0,00
2022-3	1096,10	96,17	0,00
2022-2	1096,10	96,17	0,00
2022-1	1096,10	96,17	0,00
2021	499,91	61,16	0,00
2020	395,94	55,92	0,00
2019	350,98	53,30	0,00
2018	279,86	40,82	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.16-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniğine uygun şekilde yapılacak.

32.34.16-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.