

## 32.34.13-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.13-018

**Tanımı** 15kV, 3x240s/25 mm<sup>2</sup> E3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	325,85	210,61	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	551,96	349,21	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	510,50	333,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	219,87	133,30	0,00
2023-1	2137,98	1037,03	0,00
2022-1	1196,44	600,20	0,00
2014	254,19	147,57	0,00
2015	272,20	164,54	0,00
2021	643,48	381,86	0,00
2018	397,63	255,10	0,00
2017	347,86	226,17	0,00

## 32.34.13-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.13-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.