

32.34.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.10-005
Tanımı	15kV, 1x95s/16 mm ² E3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	67,30	46,12	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	45,10	29,19	0,00
2017	71,90	49,53	0,00
2020	113,75	76,49	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	55,82	36,04	0,00
2018	82,06	55,87	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	241,04	131,47	0,00
2023-1	429,47	227,15	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	51,92	32,32	0,00
2021	131,72	83,64	0,00
2019	105,55	72,93	0,00

32.34.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.