

## 32.34.10-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.10-013

**Tanımı** 15kV, 3x70s/16 mm<sup>2</sup> E3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	131,62	85,06	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	151,51	94,16	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1253,90	661,73	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	384,38	243,66	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	703,69	382,99	0,00
2015	162,89	104,98	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	196,36	134,38	0,00
2017	209,76	144,31	0,00
2019	307,95	212,48	0,00
2020	331,87	222,82	0,00
2018	239,43	162,77	0,00

## 32.34.10-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.10-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.