

## 32.34.10-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.10-015

**Tanımı** 15kV, 3x120s/16 mm<sup>2</sup> E3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	183,28	116,26	0,00
2018	268,98	180,26	0,00
2016	220,55	148,81	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	795,31	424,17	0,00
2017	235,57	159,81	0,00
2013	148,08	94,19	0,00
2014	170,65	104,27	0,00
2020	372,97	246,77	0,00
2019	345,80	235,31	0,00
2023-1	1418,11	732,81	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	432,71	269,86	0,00

## 32.34.10-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.10-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.