

32.34.10-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.10-016

Tanımı 15kV, 3x150s/25 mm² E3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	191,97	124,95	0,00
2018	282,47	193,75	0,00
2016	231,68	159,94	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	155,11	101,22	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	178,44	112,06	0,00
2020	391,48	265,28	0,00
2017	247,53	171,77	0,00
2021	452,95	290,10	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1473,00	787,70	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	363,43	252,94	0,00
2022-1	827,15	456,01	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

32.34.10-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.10-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.