

## 32.34.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.14-005

**Tanımı** 35kV, 1x120s/16 mm<sup>2</sup> YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	474,08	228,94	0,00
2016	127,68	80,29	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	848,20	395,55	0,00
2013	86,42	50,82	0,00
2015	106,98	62,72	0,00
2014	100,09	56,25	0,00
2018	155,87	97,27	0,00
2021	253,20	145,64	0,00
2017	136,27	86,23	0,00
2020	216,54	133,18	0,00
2019	199,96	126,98	0,00

## 32.34.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.