

32.34.15-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.15-006

Tanımı 10kV, 1x120s/16 mm² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	177,60	18,99	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	194,08	24,30	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	258,89	29,42	0,00
2013	142,90	15,38	0,00
2023-1	1892,00	119,56	0,00
2022-1	1029,07	69,17	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	174,11	17,03	0,00
2017	222,01	26,09	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	366,66	40,26	0,00
2021	465,20	44,01	0,00
2019	324,16	38,40	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

32.34.15-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

32.34.15-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.