

39.3.a-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 39.3.a-003

Tanımı 160-200 A Monofaze Pako Şalter

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	37,71	16,03	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	38,77	17,87	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	46,65	22,88	0,00
2023-1	352,42	112,65	0,00
2022-1	197,20	65,21	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	31,01	14,48	0,00
2019	74,30	36,17	0,00
2020	78,63	37,94	0,00
2021	96,99	41,48	0,00
2018	54,92	27,71	0,00
2017	50,59	24,57	0,00

39.3.a-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımli platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

39.3.a-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.