

## 32.14.4-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.4-010

**Tanımı** 3x25ş/16 mm<sup>2</sup>, 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	54,03	9,04	5,30
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	376,10	38,15	22,52
2016	58,54	11,94	7,12
2017	63,18	13,04	7,78
2015	54,73	9,70	5,72
2007	0,00	0,00	0,00
2013	49,45	8,16	4,79
2018	67,44	15,01	8,93
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	104,01	21,23	12,65
2019	88,02	20,00	11,86
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	131,06	23,48	14,08
2023-1	586,93	66,92	39,58
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

## 32.14.4-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.4-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.