

## 32.34.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.11-004

**Tanımı** 35kV, 1x95s/16 mm<sup>2</sup> YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	594,39	287,15	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	90,45	58,29	0,00
2013	61,05	36,89	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	332,56	166,17	0,00
2017	96,56	62,60	0,00
2020	153,25	96,67	0,00
2021	178,73	105,72	0,00
2019	141,72	92,18	0,00
2015	75,58	45,54	0,00
2018	110,39	70,61	0,00
2014	70,59	40,84	0,00

## 32.34.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.