

32.34.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.11-008

Tanımı 35kV, 1x240s/25 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	745,95	364,80	0,00
2016	113,95	74,05	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	224,91	134,34	0,00
2015	95,13	57,85	0,00
2019	178,57	117,12	0,00
2013	76,85	46,87	0,00
2014	88,81	51,89	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	139,06	89,71	0,00
2017	121,66	79,53	0,00
2020	193,03	122,84	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	417,59	211,17	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

32.34.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.