

32.26-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.26-038
Tanımı	1kV, 3x35c mm ² NYY Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	128,96	111,40	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	136,88	116,83	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	59,90	49,36	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	53,14	44,58	0,00
2016	81,84	70,44	0,00
2017	87,68	75,65	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	99,43	85,33	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	455,66	346,77	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	65,68	55,03	0,00
2022-1	259,80	200,83	0,00
2021	153,63	127,76	0,00

32.26-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.'un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, komple kablo başlığı. (Kablo başlıklarının harici tiplerde bulunan izolatörler hariç) Dahili ve harici şartlarda aynı boyutlarda imal edilen, birleştireceđi kabloların kesitlerine (Akım taşıma kapasitesi ve ölçüleri bakımından) uygun ve damar sayısı kadar iletken bağlantı borusu dahil.
- b) Montaj: Poz 32.20.b.'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.26-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.