

32.30.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.30.1-005

Tanımı 15kV, 1x95s/16 mm² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 363,29 | 265,85 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 298,24 | 219,46 | 0,00 |
| 2015 | 245,06 | 171,46 | 0,00 |
| 2013 | 198,08 | 138,91 | 0,00 |
| 2022-1 | 858,10 | 625,67 | 0,00 |
| 2014 | 226,65 | 153,77 | 0,00 |
| 2019 | 416,25 | 347,06 | 0,00 |
| 2017 | 318,88 | 235,69 | 0,00 |
| 2023-1 | 1509,99 | 1080,82 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500,02 | 398,04 | 0,00 |
| 2020 | 443,01 | 363,98 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

32.30.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.