

32.30.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.30.1-008

Tanımı 15kV, 1x185s/25 mm² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	289,25	207,16	0,00
2014	267,09	185,80	0,00
2018	429,86	321,20	0,00
2021	594,69	480,86	0,00
2020	527,95	439,73	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	233,84	167,84	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1784,87	1305,84	0,00
2022-1	1015,26	755,83	0,00
2017	377,55	284,77	0,00
2016	353,03	265,17	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	496,53	419,30	0,00

32.30.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.