

## 32.30.1-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.30.1-018</b>
<b>Tanımı</b>	15kV, 3x240s/25 mm <sup>2</sup> YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2020	989,57	651,32	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	587,09	275,20	0,00
2017	777,78	421,80	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	2114,26	1119,51	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	3770,83	1934,04	0,00
2018	892,68	475,76	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	729,87	392,77	0,00
2021	1148,71	712,23	0,00
2015	621,78	306,85	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	917,21	621,07	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	501,81	248,60	0,00

## 32.30.1-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.30.1-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.