

## 32.30-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.30-001</b>
<b>Tanımı</b>	15kV, 1x25s/16 mm <sup>2</sup> YVŞV Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	221,61	178,04	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	207,04	165,78	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	847,07	472,63	0,00
2013	135,90	104,93	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	373,64	262,17	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	402,27	274,95	0,00
2018	251,85	200,82	0,00
2015	168,06	129,51	0,00
2021	464,98	300,68	0,00
2014	154,34	116,16	0,00
2023-1	1507,76	816,37	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 32.30-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.30-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.