

32.31.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.31.1-005
Tanımı	35kV, 1x120s/16 mm ² YE3SV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	424,38	306,42	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1391,22	813,29	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	669,68	473,16	0,00
2018	483,78	345,62	0,00
2013	264,51	180,60	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2472,09	1404,96	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	770,99	517,41	0,00
2016	397,04	285,33	0,00
2019	623,23	451,18	0,00
2014	303,28	199,93	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	327,27	222,92	0,00

32.31.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.31.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.