

32.31.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.31.1-014
Tanımı	35kV, 3x150s/25 mm ² YE3SV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2014	802,78	320,77	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1675,75	759,19	0,00
2017	1041,82	491,65	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	2012,92	830,20	0,00
2019	1526,37	723,92	0,00
2015	844,38	357,67	0,00
2018	1198,91	554,55	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	7231,44	2254,31	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	4000,41	1304,93	0,00
2024	11057,94	3862,88	0,00
2013	681,10	289,76	0,00
2016	978,80	457,81	0,00

32.31.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.31.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.