

## 32.31.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.31.2-015

**Tanımı** 3 X185 s/25 mm<sup>2</sup>, 20.3/35 kV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2016	976,13	432,77	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	7535,12	2344,28	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1745,37	789,45	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	1589,67	752,77	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	4168,17	1356,95	0,00
2017	1038,55	464,76	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	1248,68	576,65	0,00
2021	2096,79	863,29	0,00

## 32.31.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.31.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.